

## Впускные решетки KIPVENT с вентиляторами

Тип: KIPVENT-100, KIPVENT-200, KIPVENT-300, KIPVENT-400, KIPVENT-500

### Паспорт



# KIPPRIBOR

## 1. Общие указания

- 1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками впускных решёток KIPVENT с вентиляторами (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- 1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.
- 1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

## 2. Наименование изделия

2.1 Впускная вентиляционная решётка KIPVENT с вентилятором.

2.2 Таблица модификаций:

| Модификация        | Модификация        |
|--------------------|--------------------|
| KIPVENT-100.01.230 | KIPVENT-400.11.230 |
| KIPVENT-200.01.230 | KIPVENT-400.21.230 |
| KIPVENT-300.01.230 | KIPVENT-500.01.230 |
| KIPVENT-400.01.230 | -                  |

## 3. Сведения об изготовителе

3.1 Изготовитель: SHANGHAI EAST BEST FOREIGN TRADE CO., LTD.

3.2 Адрес изготовителя: 200031, NO. 258, 268 ZHAOJIABANG ROAD, SHANGHAI, CHINA

## 4. Назначение и область применения

- 4.1 Изделия предназначены для организации принудительной вентиляции шкафов управления, а также иных корпусов (оболочек) промышленного оборудования.
- 4.2 Изделия используются для врезки в стенку (дверцу) шкафа управления с целью поддержания оптимального для работы оборудования микроклимата.

## 5. Основные технические характеристики

5.1 Таблица основных технических характеристик

| Наименование                                                           | Значение           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Модификация                                                            | KIPVENT-100.01.230 | KIPVENT-200.01.230 | KIPVENT-300.01.230 | KIPVENT-400.01.230 | KIPVENT-400.11.230 | KIPVENT-400.21.230 | KIPVENT-500.01.230 |
| Напряжение питания                                                     | 220 VAC            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Номинальный ток                                                        | 0,1 А              | 0,08 А             | 0,13 А             | 0,27 А             | 0,39 А             | 0,26 А             | 0,26 А             |
| Тип электр. подключения                                                | Faston 0.110"      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Производительность при свободной подаче (в комбинации с вып. решеткой) | 42<br>(36) м³/ч    | 88<br>(65) м³/ч    | 111<br>(94) м³/ч   | 269<br>(238) м³/ч  | 541<br>(429) м³/ч  | 580<br>(456) м³/ч  | 580<br>(511) м³/ч  |
| Макс. статическое давление                                             | 28 Па              | 26 Па              | 55 Па              | 110 Па             | 143 Па             | 155 Па             | 115 Па             |
| Поверхностная плотность фильтра                                        | 150 г/ м²          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Класс фильтра (DIN779)                                                 | G2                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Уровень шума                                                           | 35 дБ              | 41 дБ              | 49 дБ              | 57 дБ              | 61 дБ              | 63 дБ              | 63 дБ              |

### 5.1 Таблица основных технических характеристик (продолжение)

| Наименование        | Значение        |               |                |                |                |                |                  |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Габаритный размер   | 121x121x60,5 мм | 149x149x73 мм | 204x204x102 мм | 255x255x115 мм | 255x255x130 мм | 255x255x124 мм | 321x321x124,5 мм |
| Установочный размер | 93,5x93,5 мм    | 121x121 мм    | 174x174 мм     | 224x224 мм     | 224x224 мм     | 224x224 мм     | 291x291 мм       |
| Степень защиты      | IP54            |               |                |                |                |                |                  |
| Масса               | 0,38 кг         | 0,79 кг       | 1,01 кг        | 1,64 кг        | 2,28 кг        | 1,73 кг        | 2,99 кг          |

5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

## 6. Меры безопасности

- 6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.
- 6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.
- 6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

## 7. Транспортировка и хранение

- 7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.
- 7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

## 8. Комплектность

| Наименование                    | Количество |
|---------------------------------|------------|
| Впускная решетка с вентилятором | 1 шт       |
| Монтажный комплект              | 1 шт       |
| Паспорт и гарантийный талон     | 1 шт       |

## 9. Свидетельство о приёмке

- 9.1 Впускные решетки KIPVENT с вентиляторами соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.47649/19 от 27.05.2019, действует по 26.05.2024

| Штамп ОТК | Дата выпуска | Серийный номер / номер партии |
|-----------|--------------|-------------------------------|
|           |              |                               |

## 10. Гарантии изготовителя

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.
- 10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.
- 10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен \_\_\_\_\_

## 11. Сведения о продаже

| Отметка продавца | Дата продажи |
|------------------|--------------|
|                  |              |

## 12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации \_\_\_\_\_

Адрес организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и телефон контактного лица \_\_\_\_\_

Проявление неисправности ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности \_\_\_\_\_

Дата приёма в ремонт: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### Адреса сервисных центров:

При направлении транспортными компаниями:

- 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.
- Авторизованные региональные сервисные центры:  
ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

### Адрес для почтовых отправлений:

656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.